

Mieleszyn dnia 15.07.2019 r.

**Wyjaśnienie**

Zapytanie dot.:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo dz. nr 57/16, 58/41, 70, 108 gmina Mieleszyn.” - jakie rury mają być zamontowane PCV czy PE ?

Odp:

Zgodnie z przedmiarem robót oraz siwz sieć wodociągową należy wykonać z rur PVC.

Z up. Wójta  
Maria Fik  
Inspektor